



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области

Территориальный отдел в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе

Пионерский пр., д. 21, г. Новокузнецк, 654007

тел. (3843) 45-14-13 факс (3843) 45-14-13

E-mail: novokuznetsk@42.rospotrebnadzor.ru http://42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

(наименование территориального отдела)

ТО Роспотребнадзора в г.
Новокузнецке и Новокузнецком
районе
пр. Пионерский, 21
(место составления акта)

“ 05 ” мая 20 17 г.
(дата составления акта)
12.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 390

По адресу/адресам: МБОУ «Лицей № 34», 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65, ОГРН
1024201468610, ИНН 4217007182, ОКВЭД 85.12

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской области Н. В. Кутькиной от 16.03.2017 г. № 390-17/91-в

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБ ОУ «Лицей № 34»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ” апреля 20 17 г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7ч

“ 05 ” мая 20 17 г. с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6ч


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, 13ч, фактическая – 2 дня, 13ч

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор Мальцев С. М., 13.03.17 г., 12.00 ч. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Фурина Елена Михайловна, главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе
- Елистратова Лариса Петровна, заведующая ОГДиП ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе, Грачева Екатерина Сергеевна – врач по гигиене детей и подростков, Самохина Наталья Николаевна, Селезнева Тамара Васильевна, Сатеева Лидия Николаевна, Евсеева Ольга Васильевна, Резницкая Надежда Ивановна – помощников врача по гигиене детей и подростков ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA.RU.7100132 от 30.04.2015 г. выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Мальцев Сергей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено: 03.05.2017

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 34»

Юридический адрес: Россия, Кемеровская область, 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65

Фактический адрес: Россия, Кемеровская область, 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 65

Телефон, факс: 771380

Лицей на 960 учащихся занимает 4-х этажное типовое панельное здание, введенное в эксплуатацию в 1972 г. Фактически обучается 954 учащихся, в т.ч. 323 – начальной школы. Сформировано 38 классов средней наполняемостью по 25 человек. В структуре учащихся 446 мальчиков, 513 девочек. Карантина нет. Аварий на водопроводной, канализационной сетях не зарегистрировано.

Персонал укомплектован согласно штатному расписанию (72 человека), медицинский осмотр пройден в апреле 2017 г., санитарно-гигиеническое обучение – в апреле 2016 г.

Набор помещений соответствует функциональному назначению. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить регулярную влажную уборку с применением моющих и дез.средств.

Набор и площади помещений:

1 этаж занимают раздевалка, пищеблок, спортзал, мастерские, кабинет врача, 8 кабинетов начальной школы площадью по 54 м²

2 этаж – учебные кабинеты среднего, старшего звеньев по 55 м², 2 КВТ – 96, 59 м², кабинеты биологии, физики, химии – по 75 м², актовый зал – 266 м², библиотека – 200 м², кабинет ГПД

3 этаж – учебные кабинеты среднего и старшего звеньев площадью по 54 м², 2 кабинета иностранного языка – по 25 м², кабинет технологии – 110 м², 4 кабинета начальной школы по 54 м²

4 этаж - учебные кабинеты среднего и старшего звеньев площадью по 54 м², 2 кабинета иностранного языка – по 25 м²

КВТ (2 шт.) располагаются на 2 этаже. Естественного освещения достаточно, светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Вентиляция принудительная приточно-вытяжная (кондиционеры в рабочем состоянии). Видеодисплейные терминалы не ориентированы боковой стороной к световым проемам, установлены без учета левостороннего естественного освещения. Высокие столы и стулья, не соответствующие росту обучающихся, используются без регулируемых по высоте подставок для ног, столы для теоретических занятий не регулируемые, одной группы мебели № 6 (ЭСЭЗ от 03.05.2017 № 897/005).

Имеется обособленный, благоустроенный, освещенный земельный участок общей площадью 26442м². Ограждение по периметру участка выполнено железной изгородью высотой 1.2 м. На участке оборудовано футбольное поле, баскетбольная площадка, полоса препятствий, площадка для общественных мероприятий. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Договор на вывоз твердых отходов № 200-17/ТКО-с МКП «Дороги Новокузнецка». Используются 3 контейнера (не оборудованы крышками). Вывоз по графику 3 раза в неделю.

Холодное, горячее водоснабжение, отопление централизованные. В качестве отопительных приборов используются пластинчатые конвекторы. Жалоб на пониженную температуру воздуха не регистрировалось.

Вентиляция – естественная, в столярной мастерской, столовой принудительная приточно-вытяжная, в кабинете химии вытяжной шкаф, в КВТ- кондиционеры. Параметры микроклимата отвечают гигиеническим требованиям (протокол лабораторных измерений от 26.04.2017 № 8127).

Канализация централизованная. Санузлы (муж., жен.) расположены на 1, 2, 3, 4 этажах левого крыла здания, в каждом по 3 унитаза, 2 раковины. Сан-тех.оборудования не достаточное количество (исходя из обучающихся мальчиков и девочек д.б. 25 унитазов для девочек, фактически – 12, 14 унитазов, 14 писсуаров для мальчиков, фактически 12 и 0 соответственно), имеющееся находится в исправном состоянии. Не оборудованы электрополотенца рядом с умывальными раковинами

Естественным освещением обеспечены все помещения основного пребывания учащихся. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы). Окна в кабинете химии не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи или шторы). В КВТ № 203 используются не рекомендуемые горизонтальные жалюзи.

Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными лампами. Уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям (протокол лабораторных измерений от 26.04.2017 № 8127). Классные доски не оборудованы местным освещением в кабинетах № 202, 206, 207, 208, 301, 302, 305, 401, 402, 404, 406, 407, 408 (30% учебных кабинетов).

Учебные кабинеты обеспечены мебелью. Ученическая мебель в начальных классах установлена без учета роста - возрастных особенностей детей, из - за дефицита мебели группы роста № 2, 3 (ЭСЭЗ от 03.05.2017 № 897/005). Во всех классных журналах заполнены листки здоровья.

Обеспеченность классными досками достаточная, состояние классных досок удовлетворительное, окраска темно-зеленая. Высота нижнего края учебных досок над полом 0.8 м.

Физическое воспитание осуществляется в спортзале площадью 298 м². При спортзале оборудованы раздевалки- 2х13.7 м², 2 санузла по 1.7 м², 2 душевые по 1.3 м², комната инструктора – 8 м². Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Обеспеченность спортивным инвентарем достаточная.

Трудовое обучение осуществляется в комбинированной (столярной, слесарной) мастерской площадью 73 м², расположенной на 1-этаже здания, кабинете технологии. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Количество рабочих мест – по 20. Верстаки в столярной мастерской расставлены перпендикулярно светонесущей стене. Условия для соблюдения правил личной гигиены учащихся имеются, аптечка укомплектована, спец.одеждой учащиеся обеспечены.

Организация питания: режим питания 1-разовый, для ГПД (60 человек) - 2-разовый. На сумму от 60 руб/чел. в день. Организовано питается 715 учащихся (74%), в т.ч. 288 человек начальной

школы (90%). Примерное цикличное меню имеется, не используется в работе, технологические карты имеются на все приготавливаемые блюда. Поставщик продуктов КП № 1.

Набор и площадь помещений столовой, работающей на сырье: горячий цех – 42 м², моечная столовой и кухонной посуды – 25 м², склад сыпучих продуктов – 6.8 м², стационарная морозильная камера – 9.7 м², обеденный зал на 120 посадочных мест – 317 м². В обеденном зале установлено 3 раковины для мытья рук (не достаточно д.б. 6). Не установлено 2-е электрополотенце Не оборудована 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды.

Холодильного, теплового, технологического оборудования достаточное количество. Кухонной столовой посуды, разделочного инвентаря, спецодежды достаточное количество. Разделочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено. По условиям и срокам хранения продукции, правилам обработки яиц, мытья кухонной посуды нарушений не выявлено.

Медицинская документация заведена по форме. Поливитаминизация проводится постоянно – употребление в пищу витаминизированного напитка, киселя. Соль в питании детей используется только йодированная. Контракт на оказание услуг по проведению мероприятий по дератизации, дезинсекции от 27.01.17 г. № Ф.2017.16410 с ООО «Профилактика Рост». Обработываемая площадь 5630 м². Последняя обработка проведена 19.04.17 г. Следов обитания грызунов, насекомых не обнаружено.

Работает 5 человек (зав.производством, повар, посудница – 2 чел., буфетчица). Медицинский осмотр пройден в мае 2016 г., СГО – в августе 2016 г. Условия для соблюдения личной гигиены имеются (установлена стиральная машина для стирки спецодежды, гладильная доска).

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером. Мед.кабинет – 11 м², расположен на 1 этаже. Оснащение медикаментами, мединструментарием, оборудованием достаточное. Лечебно-профилактическое учреждение, обслуживающее школу – ЗПЦ. Учащиеся осматриваются на педикулез, чесотку каждую четверть, выявленных нет.

Организация учебно-воспитательного процесса: Обучается 954 человека, сформировано 38 классов. Продолжительность учебной недели 6 дней, для начальной школы – 5. Профильность и специализация обучения в соответствии с реализуемыми образовательными программами: 9 классы – общелицейские классы, 10, 11 классы – профильные (10а, 11а - физико - математические, 10б, 11б - химико - биологические, 10в, 11в – информационно - технологические классы).

Обучение 1 - 11 классов организовано в одну смену.

Учебные занятия начинаются с 09 часов 00 минут, нулевые уроки проводятся не ранее 08.00. (6а, в, 7а, б, в, г, 8а, г, 9в, г, 10б - 1 раз в неделю).

Учебное расписание не соответствует гигиеническим требованиям (ЭСЭЗ от 26.4.2017 № 876/003):

- В профильных классах проводятся по 8 уроков: 10а (вт.), 10в (вт.), 11а (чт.), 11б (вт.)
- При составлении расписания уроков не предусмотрено чередование различных по сложности предметов в течение дня в 6г классе русский, математика (вт., чт.), в 9а классе химия, физика (чт.)
- Наиболее трудные предметы для обучающихся 6 классов (математика) проводится первым и последним уроком в 6а (ср.), геометрия в 7а, 7в классах проводится последними уроками (чт.), в 9а классе химия, физика проводятся в числе первых уроков (чт.), физика в 10а, 10б (пн., пт.) проводится по 2 урока подряд в числе первых уроков
- Для обучающихся 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в классов облегченный день расписанием предусмотрен в среду.

Влажная уборка проводится 3 раза в день. Уборочного инвентаря достаточное количество, промаркирован, хранение упорядочено. Тех.персонала 6 человек. Медицинский осмотр пройден согласно графику.

На соответствие ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» образцы не отбирались (нет нового поступления).

• **Выявлены нарушения обязательных требований: СаПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:**

1. П.10.1 Наполняемость превышает нормируемую санитарными правилами в 1а,б,в, 2в классах.
2. П. 3.7 Контейнеры для сбора ТБО не оборудованы крышками

3. П. 5.3 Видеодисплейные терминалы не ориентированы боковой стороной к световым проемам, установлены без учета левостороннего естественного освещения. Высокие столы и стулья, не соответствующие росту обучающихся, используются без регулируемых по высоте подставок для ног столы для теоретических занятий не регулируемые, одной группы мебели № 6 (ЭСЭЗ от 03.05.2017 № 897/005)
4. П. 4.25 Не оборудованы электрополотенца рядом с умывальными раковинами
5. П. 7.2.6 Классные доски не оборудованы местным освещением в кабинетах № 206, 207, 208, 301, 302, 305, 401, 402, 404, 406, 407, 408 (30% учебных кабинетов).
6. П. 5.3 Ученическая мебель в начальных классах установлена без учета роста - возрастных особенностей детей, из - за дефицита мебели группы роста № 2, 3 (ЭСЭЗ от 03.05.2017 № 897/005)
7. П. 7.18 Окна в кабинете химии не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи или шторы). В КВТ № 203/ используются не рекомендуемые горизонтальные жалюзи.
8. П. 10.6, 10.8, 10.11 Учебное расписание не соответствует гигиеническим требованиям (ЭСЭЗ от 26.4.2017 № 876/003):

- В профильных классах проводятся по 8 уроков: 10а (вт.), 10в (вт.), 11а (чт.), 11б (вт.)
- При составлении расписания уроков не предусмотрено чередование различных по сложности предметов в течение дня в 6а классе русский, математика (вт., чт.), в 9а классе химия, физика (чт.)
- Наиболее трудные предметы для обучающихся 6 классов (математика) проводится первым и последним уроком в 6а (ср.), геометрия в 7а, 7в классах проводится последними уроками (чт.), в 9а классе химия, физика проводятся в числе первых уроков (чт.), физика в 10а, 10б (пн., пт.) проводится по 2 урока подряд в числе первых уроков
- Для обучающихся 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в классов облегченный день расписанием предусмотрен в среду.

• **СанПин 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:**

10. П. 3.4 Не достаточно раковин для мытья рук в обеденном зале (3 при норме 6). Не установлено 2-е электрополотенце

11. П. 5.8 Не оборудована 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям (с указанием положений правовых актов)

заполняется если отмечено в распоряжении и при наличии уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности или _____

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля, органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) _____

• нарушений не выявлено _____

Прилагаемые документы: результаты лабораторных исследований, предписание должностного лица _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила: _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“05.” 05 2017 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Срок исполнения предписываемого требования	Срок исполнения предписываемого требования
Срок исполнения предписываемого требования: обеспечить выполнение 1 д.б.в. 2в классов в соответствии с п.19.1	01.09.2018
Срок исполнения предписываемого требования: обеспечить доску оборудовать местным освещением в кабинетах № 206, 207, 208, 301, 302, 305, 401, 402, 404, 406, 407, 408	01.09.2018
Срок исполнения предписываемого требования: обеспечить учащихся начальной школы учебнической мебелью в соответствии с актом	01.09.2018
Срок исполнения предписываемого требования: Контейнеры для сбора ТБО оборудовать крышками	01.09.2018
Срок исполнения предписываемого требования: Отопительное оборудование кабинета химии, КВТ № 207 оборудовать регулируемой боковой магнитными устройствами	01.09.2018