

АКТ
ПРОВЕРКИ ОУ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОУ МБОУ «Лицей № 34»
Дата проверки 30.03.2018

| I. Состояние ОУ и территории | Выводы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние подъездных путей | расшивлены |
| Расчетка пожарных гидрантов | расшищены |
| Состояние запасных выходов (крыльца, свободные пути эвакуации, легко открываемые запоры) | в удовлетворительном |
| Состояние кровли Электронитговая | в удовлетворительном |
| Состояние огнетушителей и пожарных рукавов | 41 шт. |
| Состояние работоспособности автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения. | работоспособна |
| Наличие противопожарных дверей помещений производственного и складского назначения | 5 дверей |
| Пропускной режим Состояние видеонаблюдения (непрерывное видеонаблюдение на всей территории ОУ, архивирование и хранение данных в течение 30 дней) | осуществляется лицензированной охраной 8 наружных, 1 внутренняя хранение данных в тегет. 25 дней |
| Уголок безопасности, телефоны, схемы оповещения | в наличии |
| Наличие знаков пожарной безопасности | в наличии |
| II. Наличие документов | |
| 2.1. Приказы: | |
| приказ «О назначении лиц, ответственных за противопожарную безопасность» | № 188-О от 23.06.2017 |
| приказ «Об установлении противопожарного режима в образовательном учреждении» | № 188/2-О от 23.06.2017 |

приказ «Об утверждении по
предотвращению пожаров и
установлении ответственности за
соблюдение правил пожарной
безопасности»
приказ «Об изучении работниками
мер пожарной безопасности»

в приказе № 188-0

2.2. Договора на
техобслуживание:

с РШН № 1 от 1.09.17г.

Договор о взаимной помощи при
превычайных ситуациях

Договор на оказание услуг по
техническому обслуживанию
системы аварийного
эвакуационного освещения

№ 18-2018/ТО

Договор на оказание услуг по
техническому обслуживанию
автоматической пожарной
сигнализации и системы
оповещения

№ 18-2018/ТО

Договор на оказание услуг по
круглосуточной автоматической
передаче по каналам GSM сигналов
системы пожарной сигнализации

№ 11-2018/ПЧН

2.3. Акты проверки, протоколы:

Акты проверки работоспособности
автоматической установки
пожарной сигнализации (АУПС),
системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре
(СОУЭ)

от 12.02.2018г.

Акты проверки работоспособности
системы эвакуационного освещения

от 12.02.2018г.

Акт проведения работ по очистке
вентиляционных камер от
пожароопасных отложений

Вентиляция демонтирована в 90-х гг.
(общая система), в опасных кабинетах
в рабочем состоянии

Акт проверки противопожарных
дверей

Акты по проверке integrity
пожарного видеопровода

Внутренний противопожарный барьер
проектом не предусмотрен

Акты отработки планов эвакуации

от 27.03.2018г.

Журнал учёта проведения
тренировок по эвакуации на случай
пожара

Протоколы эксплуатационных
испытаний (измерений)
сопротивления изоляции

№ 190 от 4.05.2016г.

Протоколы испытания
эвакуационных пожарных лестниц

Пожарные лестницы проектом
не предусмотрены

Протоколы испытания ограждения
по периметру крыши

проектом не предусмотрено

Протокол определения состояния

проектом не предусмотрено

огнезащитной обработки
деревянных конструкций
чердачного помещения
Протокол определения состояния
огнезащитной обработки
металлоконструкций (скооры
лесниц)

2.4. Журналы в т.ч.

Журнал учета εργαботамини АПС

Журнал проведения
противопожарного инструктажа

Журнал осмотра территории и
здания

Документы по технике безопасности
обслуживанию огнетушителей

Окислительные паспорта

журнал проведения испытаний и
перезарядки огнетушителей

Обучение сотрудников по ИБ
положения, программы, перечень
вопросов, протоколы проверки

знаний по взрывопожарной
безопасности, журнал учета

проведения занятий по ИБ

Обучение по программе ПМ
стандартное удостоверение

Инструкции о мерах
противопожарной безопасности

т.ч. для каждого пожароопасного
помещения производственного и
складского назначения

Декларация пожарной
безопасности. Приказ о внесении

изменений в Декларацию пожарной
безопасности

Паспорт безопасности

проектом не предусмотрено

в наличии, ведется

в наличии, ведется, на дат 25.08.15,

в наличии, ведется

в наличии

программа в наличии

журнал в наличии, ведется

3 чел.

в наличии

32431373-70-00430 от 31.03.14

20132

Члены комиссии

И.В. Иванова
Л.Е. Антошкова
А.Ю. Романова

С.А. Мамкин
руководитель ОУ

С.А. Мамкин